

# PROTOKOL

## O POČÁTEČNÍ ZKOUŠCE TYPU VÝROBKU



Czech

**evidenční číslo 1017 – CPD – 06.610.169**

vydaný podle § 5 odst. 1 písm. b), nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnici 89/106/EHS Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1988 o sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků, ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, notifikovanou osobou č. 1017.

### Sekční garážová vrata

**Typová řada: PLUS s pohonem MARANTEC-Comfort 260**

**EN 13241-1: 2003**

**KRUŽÍK s.r.o.**

**Veleslavínova 2357, CZ - 767 01 Kroměříž**

**IČ: 26943115**

**Místo výroby: KRUŽÍK s.r.o., Veleslavínova 2357, 767 01 Kroměříž**

TÜV SÜD Czech s.r.o. provedl počáteční zkoušky příslušných vlastností výrobku popsaných v příloze ZA normy

**EN 13241-1: 2003**

Výsledky zkoušek jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení ev. č. 06.618.355 ze dne 26.06.2013, která obsahuje 4 strany a je nedílnou součástí tohoto Protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku.

Vlastnost (tabulka ZA.3 ČSN EN 13241-1)	ČSN EN 13241-1 čl.:	Výsledek
Vodotěsnost	4.4.2	Vyhovuje
Únik nebezpečných látek	4.2.9	Vyhovuje
Odolnost proti zatížení větrem	4.4.3	Vyhovuje
Součinitel prostupu tepla	4.4.5	Vyhovuje
Průvzdušnost	4.4.6	Vyhovuje
Trvanlivost vodotěsnosti, součinitele prostupu tepla a průvzdušnosti	4.4.7	Vyhovuje
Bezpečnost otvorů	4.2.8	Vyhovuje
Ovládací síly	4.3.3	Vyhovuje

V Praze, dne 27.06.2013



za Notifikovanou osobu 1017  
 Jana Bačinová  
 vedoucí útvaru certifikací